

- Materiál zásypu bude hutněn max. po 30cm.

katastrální území: Libštát

3/PEN ~ 400/230V 50Hz

Prostory - nebezpečné (typ VI)


Ochrana před nebezpečným dotykem dle PNE 33 0000-1:

- základní ochrana polohou, krytím a dvojitou izolací
- ochrana při poruše v síti TN-C automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jističími prvky (strana NN)

Námrazová oblasť: 1-3

Větrná oblast: II

Vodorovná složka namáhání voidče 10 MPa, při  $-5^{\circ}\text{C}$ , bez námrazy

Projektant:		Odpovědný projektant:		<div><div></div><div>BIMONT</div></div> <div>České mládeže 713/122, Liberec VIII-Dolní Honychov 460 08 Liberec, IČO 47781262</div>			
MARKÉTA DRAŠNEROVÁ		ING. STANISLAV BILEK ČKAIT 0500471					
Investor: ČEZ DISTRIBUCE A.S.				Taplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 405 02 Děčín IČO 24729035			
Název stavby:  <b>SM,Libštát,p.č.1801/50-kNN,SS</b>				Stupeň PD:		DUR	
				Datum:		03/2024	
				Zakázka č.:		IV-12-4021486	
				Měřítko:		Výkres č.:	
Výkres:				1:500 (A3)		C.2	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES							

